

Hallo Nicholas,

We gebruiken ook dit jaar weer Heatsavr in het Boerhaavebad en de Houtvaart. In het Boerhaavebad (binnenbad) heb ik het gebruikt vanaf eind september tot april. Zowel in het recreatiebad, met uitzwembad, als het wedstrijdbad. Vooral in het recreatiebad is het effect spectaculair zichtbaar. Veel minder beslagen ramen bij de whirlpools en geen of veel minder stoomwolken in het uitzwembadje. Wat betreft energiecijfers is het moeilijk terug zien wat er door Heatsavr gebeurt. We hebben afgelopen najaar en winter nieuwe dakisolatie gekregen en zijn we ook over gegaan op energie zuinige verlichting.

Wat betreft de Houtvaart (buitenbad) zijn de resultaten ook goed. In het verleden waren we de overdag opgebouwde temperaturen 's nachts weer kwijt. Vorig seizoen en dit seizoen zijn we af van de temperatuur schommelingen. Er is door technische oorzaken nogal wat veranderd in onze warmte opwekking. Een van de warmte pompen is defect en dus moeten we in tegenstelling tot andere jaren een beetje bijstoken met gas. Ik kan dus geen vergelijk maken met andere jaren. Maar wat ik het belangrijkste vind is dat we ondanks de storing geen temperatuur schommelingen meer hebben.

Twee weken terug ben ik bij een bijeenkomst van Sportfondsen Nederland geweest en daar is ook over jullie product gesproken. Het Sportfondsenbad in Amsterdam was er over te spreken. Verder word het binnen Sportfondsen *nog* niet veel gebruikt.

Als je verder nog vragen enz hebt laat het me weten.

Groeten, Wout

Met vriendelijke groet,

W. (Wout) Honhof

Technische Dienst Zwembaden Haarlem

SRO
Kadijklaan 1, 2035 LD Haarlem
Postbus 9624, 2003 LP Haarlem

T 023 512 1764
F 023 533 1766
M 06 143 158 52
E WHonhof@SRO.NL

www.sro.nl